

質 問 書 ①

○質問者

株式会社 丸昇建設

(連絡先)

電話番号

FAX 番号

Email

担当者名

○提出日 令和 8 年 7 月 14 日

○工事名 消防本部・尾鷲消防署新庁舎建設工事

○入札日 令和8年8月27日(木)

1. 質 問 内 容

塗装工事において ①（外部）DP 塗りの上塗り：シリコンアクリル樹脂とはありますが、上塗り前 RC 面の下地はどんな仕上げになりますか。

②同じく、EPC 面の上塗り前は何仕上げですか。（※危険物庫は外壁：吹付 A 防水型複層塗材 E 可とう形（弾性、透湿）とありますが、同じですか。）

③塗り材の巾木は防滑仕上げとありますが、立ち上がりは薄膜仕上げでよろしいですか。

2. 回 答

① 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版 表 18.7.3 B種に記載の通りとします。

② ECP 面については①と同様とします。

防水型複層塗材 E については、同標準仕様書 表 15.6.1 に記載の仕様を標準とし、製造所専用の仕様がある場合は同等と判断しうる仕様とします。

③ 防滑仕様はなくても構いませんが、厚膜の場合は厚膜仕上げとしてください。

注意事項

- ・質問者～工事名及び1（質問内容）について、記入してください。
- ・1については、箇条書きにしてください。
- ・2については、尾鷲市が記入します。
- ・この様式1枚で納まらない場合は、同じ様式を使用してください。