

質 問 書 ②

○質問者

株式会社 丸昇建設

(連絡先)

電話番号

FAX 番号

Email

担当者名

○提出日 令和 8 年 7 月 14 日

○工事名 消防本部・尾鷲消防署新庁舎建設工事

○入札日 令和8年8月27日(木)

1. 質 問 内 容

高気圧中開閉器の仕様について

内訳書 P-3 の高圧気中開閉器は 300A になっていますが、図面 E0003 配置図、E0004 送電系統図では 200A になっています。どちらが正ですか。

2. 回 答

高圧気中開閉器は 300A を正とします。

注意事項

- ・質問者～工事名及び1（質問内容）について、記入してください。
- ・1については、箇条書きにしてください。
- ・2については、尾鷲市が記入します。
- ・この様式1枚で納まらない場合は、同じ様式を使用してください。