

質 問 書 ③

○質問者

株式会社 丸昇建設

(連絡先)

電話番号

FAX 番号

Email

担当者名

○提出日 令和 8 年 7 月 17 日

○工事名 消防本部・尾鷲消防署新庁舎建設工事

○入札日 令和 8 年 8 月 2 7 日(木)

1. 質 問 内 容

1. 木製建具 WD-1 は WW-1 でよろしいですか。
2. WW-1 の鍵は両方からできるタイプですか。サッシみたいなクレセントですか。
又、V レールは掘り込みですか。面付ですか。
3. Mo16.17 換気扇に対するベントキャップがサイズアップになっております。
ベントキャップ全て 300φなのですが既製品で商品がありません。
ベントキャップのサイズ変更は可能なのでしょうか？

2. 回 答

1. 参考内訳書の表記に誤りがありました。WW-1 が正です。
2. 事務室側からのみ施錠できるスライド式サムターンの引違い戸錠とします。V レールは掘込とします。
3. 図面番号 M008 注 1) に記載の S U S 製深形スクエアフード（異口径）指定色焼付け塗装は「メルコエアテクノロジー製 深形スクエアフード」又は同等品とします（300φもあります）。最大風量に合わせてベントキャップの大きさを統一しており、サイズ変更は不可とします。

注意事項

- ・質問者～工事名及び 1（質問内容）について、記入してください。
- ・1については、箇条書きにしてください。
- ・2については、尾鷲市が記入します。
- ・この様式 1 枚で納まらない場合は、同じ様式を使用してください。