

質 問 書 ④

○質問者

株式会社 丸昇建設

(連絡先)

電話番号

FAX 番号

Email

担当者名

○提出日 令和 8 年 7 月 21 日

○工事名 消防本部・尾鷲消防署新庁舎建設工事

○入札日 令和 8 年 8 月 27 日(木)

1. 質 問 内 容

1. 電気内訳書、A 庁舎棟 8.構内交換設備において、端子盤 OA-1-1 が図面上見当たりません。
2. 電気内訳書、A 庁舎棟 11.テレビ共同受信設備において、SHF 同軸ケーブル S-7C-FB (管内) の数値が入っておりません。
3. 電気内訳書、F 外構 1.構内配電線路及び 3.構内通信線路においてブロックハンドホールにおいて S20K-60 は、鉄蓋規格にありますが、S2L-60 も鉄蓋規格ですか。
4. 電気内訳書、F 外構 2.外灯設備において、照明塔 A、照明塔 B は、LQ3-690、LQ3-960 用のポール価格及び建柱費用の複合単価ですか。

2. 回 答

1. 端子盤 OA-1-1 は総合盤と統合したため、内訳項目から削除とします。
2. 同軸ケーブル S-7C-FB 数量は 19m とします。
3. ハンドホール蓋 S2L-60 を S2K-60 と読み替えるものとします。
4. お見込みのとおりです。但し外灯ポール仕様はステンレス 114φを鋼管 S T K溶融亜鉛合金メッキポリエステル樹脂粉体焼付塗装上段 114φ下段 165φと読み替えるものとします。

注意事項

- ・質問者～工事名及び1（質問内容）について、記入してください。
- ・1については、箇条書きにしてください。
- ・2については、尾鷲市が記入します。
- ・この様式1枚で納まらない場合は、同じ様式を使用してください。