

## 質 問 書 ⑦

○質問者

株式会社 丸昇建設

(連絡先)

電話番号

FAX 番号

Email

担当者名

○提出日 令和 8 年 7 月 23 日

○工事名 消防本部・尾鷲消防署新庁舎建設工事

○入札日 令和8年8月27日(木)

### 1. 質 問 内 容

1. 電気内訳書、A 庁舎棟 7. 構内情報通信設備において、情報ラックがありますが、設計図面に参考図がありません。おおよその寸法がわかれば教えて下さい。

### 2. 回 答

1. サーバーラック仕様は下記の通りとします。

耐震用 W=700 H=2,000 D=1,000

付属品 天井換気扇 2 個、スリット付き棚板 1 個、化粧ねじ、耐震マット、  
OA 用フリーアクセスフロア貴台 1 式

#### 注意事項

- ・質問者～工事名及び 1（質問内容）について、記入してください。
- ・1 については、箇条書きにしてください。
- ・2 については、尾鷲市が記入します。
- ・この様式 1 枚で納まらない場合は、同じ様式を使用してください。