

質 問 書 ⑧

○質問者

株式会社 丸昇建設

(連絡先)

電話番号

FAX 番号

Email

担当者名

○提出日 令和 8 年 7 月 28 日

○工事名 消防本部・尾鷲消防署新庁舎建設工事

○入札日 令和 8 年 8 月 27 日(木)

1. 質 問 内 容

1. 緊急出動表示設備について

内訳書 A 庁舎 15. 緊急出動表示設備に機器の内訳が入っていますが、図面 E-003 配置図では消防車両出動表示器機及び制御ボックスは別途工事となっています。(E-045 姿図・系統図あり) どちらが正解ですか。

2. 塗装工事において

前回もお聞きしたのですが、RC 面の上塗りは公共建築工事標準仕様書（建築工事編）令和 7 年度版表 18.7.3B に記載のとおりとします。とありましたが、玉吹きとか模様塗りとかはないのでしょうか。

3. 内装工事において

t-50 32K ガラスクロス額縁張りの種類は薄手ですか、厚手ですか。。

2. 回 答

1. 内訳書を正とし、図面番号 E003 配置図の消防車両出動表示機・制御 BOX の（別途工事）は削除とします。

2. 質問にご記載いただいた「表 18.7.3 B 種に記載の通り」との回答（質問書① ①回答）は、あくまで DP 塗装の場合の下地についてのご質問に対してのものです。玉吹き・模様塗りに類するものは今回工事においては吹付 A（防水型複層塗材 E 小粒仕上）、内装薄塗材 E（ジュラク調）が該当すると思われませんが、その下地については質問書① ②回答の通り、「同標準仕様書 表 15.6.1 に記載の仕様を標準とし、製造所専用の仕様がある場合は同等と判断しうる仕様」となります。

3. 図面番号 A008 特記仕様書その 6 19 内装工事⑪に記載の通り、厚手とします。

注意事項

- ・質問者～工事名及び 1（質問内容）について、記入してください。
- ・1 については、箇条書きにしてください。
- ・2 については、尾鷲市が記入します。
- ・この様式 1 枚で納まらない場合は、同じ様式を使用してください。